



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12.32430

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Акционерное общество «Завод керамических изделий», Адрес: Россия, 620103, Свердловская обл, г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, ул. Окружная, стр. 1, ИНН: 6664006956, ОГРН: 1026605764976, телефон: +7 (343) 295-83-10, электронная почта: zki@uralceramica.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Акционерное общество «Завод керамических изделий», Адрес: Россия, 620103, Свердловская обл, г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, ул. Окружная, стр. 1, ИНН: 6664006956, ОГРН: 1026605764976, телефон: +7 (343) 295-83-10, электронная почта: zki@uralceramica.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плитки керамические глазурованные для полов; плитки керамогранитные глазурованные универсальные; плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.31.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", раздел 6. Метод 1: относится к группе негорючих материалов НГ, что соответствует классу пожарной опасности материала – КМ0 согласно требований федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

код ТН ВЭД
6907 23 900 9
6907 22 900 9
6907 21 900 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №29103-ГРНТ/ПБ-23 от 20.04.2023, Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ14 от 2022-07-19

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 23.31.10-041-00288030-2020, ТУ 23.31.10-035-00288030-2023, ТУ 23.31.10-070-00288030-2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020, Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации ISO 9001:2015 №23.0175.026 от 02.03.2023 ИСО 9001-2015 №23.0173.026 от 02.03.2023)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.04.2023 по 20.04.2026

Руководитель органа



подпись

Е.Ф. Бобров

Е.Ф. Бобров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.М. Моисеев

И.М. Моисеев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации