

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00516/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028564

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГПР» (ООО «ГПР»)
Место нахождения: 142800, РОССИЯ, область Московская, город Ступино, шоссе Староситненское, владение 32.
ОГРН 1085045000149, телефон +74957414623, e-mail: info@atlasconcorde.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Керамогранитный Завод»
Место нахождения: 142800, РОССИЯ область Московская, город Ступино, шоссе Староситненское, владение 32.
ОГРН 1035009159426, телефон +74952251322, e-mail: info@italonceramica.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты керамогранитные глазурованные и неглазурованные, толщиной от 8 до 20 мм, плотностью 2200 кг/м³, марки «ATLAS CONCORDE RUSSIA» («Атлас Конкорд Россия»), применяемые для отделки стен и полов в зданиях и сооружениях, выпускаемые по ТУ 5752-003-70422412-2007 с изм.1,2,3,4,5. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 23.31.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6907

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
Класс пожарной опасности строительных материалов согласно приложению №1 на одном листе.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-432/08-2020 от 10.08.2020, выдан испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 360-СС/07-2020 от 20.07.2020 г., проведенного ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.08.2020 по 27.08.2025

М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Максурова Марина Александровна
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00516/20

(обязательная сертификация)

№ 0018379

Приложение №1 На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п. 6, метод 1	Негорючий материал (НГ), в соответствии со ст. 13, п.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0		



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Голубева Дарья Львовна
подпись
Максурова Марина Александровна
подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Максурова Марина Александровна

инициалы, фамилия