

Настоящим письмом компания ООО «ТДК» подтверждает соответствие продукции Onlygres Российскому ГОСТ 13996-2019, что подтверждается Сертификатом соответствия № РОСС IR.СМ29.Н002521 от 06.04.2023 и также соответствует Европейским стандартам качества EN 11411 EU что подтверждается сертификатом соответствия производителя и соответствует нижеуказанным нормам:

№	Показатель	Единицы измерения	Норматив по EN 14411	факт		методика измерений
				600x1200x9 мм	600x600x20 мм	
				глазурованные/полированные	глазурованные	
1	водопоглощение	%	≤ 0,5	соответствует	соответствует	EN ISO 10545-3
2	разрушающая нагрузка	Н	≥ 1300	соответствует	соответствует	EN ISO 10545-4
3	предел прочности при изгибе	МПа	≥ 35	соответствует	соответствует	
4	износостойкость глазурованных плиток	класс	по заявлению производителя	3	4	EN ISO 10545-7
5	морозостойкость	число циклов	≥ 100	соответствует	соответствует	EN ISO 10545-12
6	сопротивление скольжению	группа	по заявлению производителя	NC	R11	DIN 51130
7	химическая стойкость, кислоты, щелочи/соли	класс	по заявлению производителя	GLB GHB GB	GLA GHA GA	EN ISO 10545-13
8	устойчивость к образованию пятен	класс	по заявлению производителя	5	5	EN ISO 10545-14

Коммерческий директор

Воронин А.Е.